



LETNO POROČILO O PITNI VODI 2014

JP Komunala Cerknica d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v občinah Cerknica in Loška dolina. Upravlja enajst vodovodnih sistemov, od tega sedem v občini Cerknica in tri v občini Loška dolina, vasi Bločice in Bloška polica pa se napajata iz vodovodnega sistema Bloška planota, ki je v upravljanju Občine Bloke.

VODOVODNI SISTEM	št. vzorcev	ustreznih
Begunje	18	18
Cajnarje	17	15
Cerknica - Rakek	64	53
Osredek - Sv. Vid	17	13
Pikovnik	11	8
Podslivnica	9	8
Rakov Škocjan	8	4
Bloška polica	8	5
Stari trg - Lož	45	42
Babna polica	7	4
Babno polje	15	13

Običajno se ob pregledu stanja ob ugotovljeni zdravstveno neustrezni vodi ugotovi, da gre za napako na internem omrežju uporabnika, zato se le-tega pozove k izvedbi ukrepov za odpravo neskladnosti skladno s predpisi HACCP.

Pri vodovodu Bloška Polica, ki napaja vasi Bločice in Bloška Polica nimamo vpliva na pripravo pitne vode.

V Begunjah so vsi vzorci odvzeti na sistemu izkazovali zdravstveno ustrezno vodo.

Na vodovodu Cajnarje se srečujemo s problemom zastajanja vode. Analiza prodane vode kaže, da se naselja, ki so priključena na javni vodovod Cajnarje večinoma ne oskrbujejo iz javnega vodovoda.

Na vodovodnem sistemu Cerknica-Rakek je bilo na omrežju ugotovljenih 11 neustreznih analiz. V enem primeru je šlo za kontrolo doziranja klordioksida. Naknadno se je ugotovilo, da je bilo odjemno mesto neustrezno določeno, kar je bil vzrok za neustreznost. V treh primerih vzorec vode ni bil skladen s pravilnikom zaradi prisotnosti skupnega števila bakterij, vendar je bila voda po oceni Nacionalnega laboratorija za okolje, zdravje in hrano Novo mesto ustrezna. V ostalih primerih smo glede na ostale analize ugotovili, da gre za neskladnost na internem omrežju, o čemer smo uporabnike obvestili in jih pozvali k izvedbi ukrepov za odpravo neskladnosti.

Štirje neskladni vzorci so bili na sistemu ČŠOD Rakov Škocjan, kjer se v letu 2015 predvideva izvedba nadgradnje sistema priprave pitne vode.

Na vodovodnem sistemu Stari trg-Lož je bila enkrat ugotovljena neskladnost s Pravilnikom, po oceni pa je bila voda pitna. V dveh primerih je bila ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij, kar smo odpravili z



ukrepi za odpravo neskladnosti, učinkovitost ukrepov pa zagotovili s kontrolnimi analizami, ki so izkazale zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Neskladnosti na segmentu kemijskih analiz (stranski produkti dezinfekcije) nismo zasledili, razen na enem vzorcu na vodovodnem sistemu Babno Polje, ko je bila povišana motnost. Kvaliteta pitne vode na Babni Polici in Babnem Polju bo zagotovljena s prevezavo na vodovod Stari trg–Lož.

V primerih ugotovljenih neskladnosti smo postopali skladno s sprejetim HACCP načrtom.

Porabniki pitne vode lahko spremljajo analize kakovosti pitne vode za svoje območje na naši spletni strani:

- za občino Cerknica: <http://www.komunala-cerknica.si/dejavnosti-podjetja/vodovod-in-pitna-voda/analize-pitne-vode-v-obcini-cerknica/>

- za občino Loška dolina: <http://www.komunala-cerknica.si/dejavnosti-podjetja/vodovod-in-pitna-voda/analize-pitne-vode-v-obcini-loska-dolina/>

Naselja priklopljena na posamezni vodovodni sistem:

Cerknica – Rakek: Cerknica, Dolenja vas, Dolenje jezero, Goričice, Grahovo, Ivanje selo, Lipsenj, Martinjak, Otok, Podskrajnik, Rakek, Slivice, Unec, Zelše, Žerovnica, Gorenje jezero in Laze

Podslivnica: Topol, Mahneti, Podslivnica, Otonica, Brezje in Ponikve.

Begunje: Begunje, Bezuljak, Dobec in Kožljek.

Cajnarje: Bečaje, Cajnarje, Hribljane, Hruškarje, Kremenca, Krušče, Milava, Pirmane, Reparje, Slugovo in Štrukljeva vas.

Osredek-Sveti Vid: Osredek, Čohovo, Jeršiče, Lešnjake, Ravne, Rudolfovo, Sveti vid, Tavžlje, Zahrib, Zala ter Polšeče in Zavrh (Občina Bloke).

Pikovnik: Beč, Dolenje Otave, Gorenje Otave, Kržišče, Pikovnik, Stražišče in Župeno.

Rakov Škocjan: Rakov Škocjan.

Selšček - vaški: Selšček

Naselji Bločice in Bloška Polica (Občina Cerknica) sta priklopljena na vodovodni sistem Gradiško (Občina Bloke).

Stari trg – Lož: Dane, Iga vas, Knežja njiva, Kozarišče, Lož, Markovec, Nadlesk, Podcerkev, Podgora, Podlož, Pudob, Stari trg, Šmarata, Viševek in Vrhnika.

Babno Polje: Babno Polje.

Babna Polica: Babna Polica.

JP Komunala Cerknica d.o.o.