



ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

V skladu s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) mora izvajalec javne službe pisno obveščati uporabnike o izvajanju javne službe.

1. Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo

1.1. Čistilne naprave

Na območju občine Cerknica je zgrajenih šest komunalnih čistilnih naprav, na katerih se čistijo komunalne in padavinske odpadne vode:

- ČN Dolenja vas: Cerknica, Dolenja vas ter stara cona Podskrajnik
- ČN Rakek: Rakek
- ČN Rakek POC: novi del industrijske cone Podskrajnik
- ČN Grahovo: Grahovo
- ČN Bločice: Bločice
- ČN Martinjak: Martinjak

Na območju občine Loška dolina so zgrajene štiri komunalne čistilne naprave, na katerih se čistijo komunalne in padavinske odpadne vode:

- ČN Stari trg – Lož: Stari trg pri Ložu, Lož
- ČN Vrhnika: Vrhnika ter del naselja Markovec
- ČN Markovec: Markovec
- ČN Dane: Dane, Podcerkev, Nadlesk

1.2. Pogoji odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo

- uporabnik se lahko priključi na javno kanalizacijo le s soglasjem soglasodajalca,
- uporabnik mora spremeniti kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
- uporabnik mora zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno s projektno dokumentacijo,
- uporabnik mora pridobiti soglasje izvajalca pri predelavi kanalizacijskega priključka,
- uporabnik mora redno vzdrževati kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami,
- uporabnik mora omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
- uporabnik odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ne sme pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
- uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne presega predpisanih parametrov,
- uporabnik ne sme v fekalni kanal speljati meteorne vode ali v meteorni kanal speljati fekalne vode, v javno kanalizacijo je prav tako prepovedano speljati odpadno vodo iz kmetijskih objektov in gnojevko,



- uporabnik mora prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete komunalne in padavinske odpadne vode,
- uporabnik mora pisno obveščati izvajalca javne službe o lastninskih in drugih spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,
- uporabnik mora javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in napravah javne kanalizacije izvajalcu javne službe,
- uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja izvajalca,
- uporabnik odgovarja za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s svojim ravnanjem, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja izvajalca in neustrezno uporabo,
- uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov,
- odvod odpadne vode mora biti narejen na strokoven in ekološko ustrezen način.

V odtok in kanalizacijski sistem ne sodijo:

- Trdni odpadki, kot so nogavice, čistilna volna, kosi tekstila, perje, dlaka, pepel, kosti, žagovina, drobni plastični predmeti, papir, embalaža, osvežilni robčki, higienski ženski vložki, palčke za čiščenje ušes, britvice, plenice, ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe.
- Odpadna olja in naftni derivati, saj so to biološko težko razgradljive ali nerazgradljive snovi, ki se na čistilni napravi ne razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike.
- Gradbeni odpadki, kot so različni gradbeni ostanki, malta, cement, deske, opažni elementi, ker zmanjšujejo prevodnost kanalov.
- Barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugji, fitofarmacevtska sredstva in zdravila, ker vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, ki povzročajo motnje ali celo prekinitve delovanja biološkega dela čistilne naprave in zastrupitev živih organizmov v odvodnikih.
- Organski odpadki, kot so ostanki hrane iz gospodinjestev ali obratov za pripravo hrane, ker povečujejo obremenitev odpadne vode in povečujejo količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so organski odpadki vaba in hranilo za glodalce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo.
- Različni organski odpadki, kot so pokošena trava, plevel z vrtov, gnoj, ostanki kolin ali celo deli živalskih trupel, ker povzročajo manjšo prevodnost ali kar zamašitev kanalov.
- Sveže ali pregnito blato iz greznic, ker povečujejo obremenitev odpadne vode in količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave.



2. Uporabniki nepretočnih greznic, obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) do 50 PE

2.1. Čistilne naprave

Prevzem in čiščenje komunalne odpadne vode iz greznic ter blata iz MKČN do 50 PE na območju občine Cerknica in Loška dolina je zagotovljen na:

- ČN Dolenja vas
- ČN Stari trg

2.2. Roki in pogoji prevzema komunalne odpadne vode ali blata

Na podlagi 17. in 44. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) uporabnike obveščamo, da se prevzem in obdelava blata iz obstoječih pretočnih greznic ter prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE izvaja najmanj enkrat na tri leta.

Prevzem grezničnih gošč na območju občine Cerknica in Loška dolina se izvaja po letnem terminskem planu.

JP Komunala Cerknica d.o.o. najmanj 15 dni pred predvidenem praznjenjem greznic in MKČN do 50 PE uporabnike storitve pisno obvesti o terminu izvedbe.

Praznjenje in prevzem greznične gošče ter blata iz MKČN do 50 PE se na željo uporabnika lahko izvede tudi pred rokom določenim s terminskim planom. V tem primeru bo storitev izvedena v nekaj dneh in obračunana po ceniku storitev JP Komunale Cerknica d.o.o..

Naročila sprejemamo:

- po telefonu 01/ 709 79 13
- na elektronski naslov: info@komunala-cerknica.si

2.3. Roki izvedbe pregledov MKČN do 50 PE

Lastnik MKČN do 50 PE mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja.

Enkrat na tri leta bomo vsako prijavljeno MKČN do 50 PE pregledali in izdali poročilo o pregledu. O terminu pregleda lastnika MKČN do 50 PE predhodno obvestimo. V primeru negativnega poročila bomo lastnika MKČN do 50 PE opozorili na neustreznost delovanja ter mu naložili sanacijo stanja. Kontrolni pregled bomo opravili čez tri mesece.

V primeru, da lastnik MKČN do 50 PE v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztok iz te MKČN (analizne izvide), se MKČN do 50 PE ne pregleda.