



Poročilo o izvedeni nalogi

Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2132-17/20157-17/31504

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA
NOTRANJSKA CESTA 44
1380 Cerknica

Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju 71 - 1/2017, 71 - 1/2017, 03.01.2017

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Novo mesto, 11.04.2017

Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 11.04.2017 13:05:02

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Vodja oddelka:

Dušan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 1/3

Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.4
verzija predloge poročila: 1.4



Podatki o vzorcu

Vzorec: omr. Bloška Polica, pipa na pokopališču
Številka vzorca: 17/31504
Namen: Pogodba
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA, NOTRANJSKA
CESTA 44, 1380 Cerknica
Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto
Čas odvzema: 29.03.2017 12:20
Mesto odvzema: VODOVOD BLOŠKA PLANOTA, omr. Bloška Polica, pipa na pokopališču
Vzorec sprejel: Andrej Povše
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 29.03.2017 13:24

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	7.9	°C		/	/
Klor-prosti	0.14	mg/L		/	/
pH	7.8			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	462	µS/cm		2500	skladen
Vonj	sprejemljiv			/	/
Okus	sprejemljiv			/	/
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	0	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL		0	skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	0	CFU/mL		/	/
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	0	CFU/mL		100	skladen
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m-1		/	/
Motnost	0.68	NTU		4	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.



Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2132-17/20157-17/31504-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-17/20157-17/31504-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-17/20157-17/31504-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	omr. Bloška Polica, pipa na pokopališču	Sprejem vzorca	Datum poročila: 11.04.2017
Številka vzorca:	17/31504	Datum in ura: 29.03.2017 13:24	
Namen:	Pogodba	Sprejel:	Andrej Povše
Naloga:	Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 71-1/17		
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA, NOTRANJSKA CESTA 44, 1380 Cerknica		
Delovni nalog:	Pogodba o poslovnem sodelovanju 71 - 1/2017, 71 - 1/2017, 03.01.2017		
Mesto odvzema:	VODOVOD BLOŠKA PLANOTA, omr. Bloška Polica, pipa na pokopališču		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5: 2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura: 29.03.2017 12:20			
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto			

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	7.9	°C		SIST DIN 38404-C4-2: 2000, točka 4.1, na mestu odvzema	29.03.17 29.03.17
Klor-prosti	0.14	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2000 modif., na mestu odvzema	29.03.17 29.03.17
pH	7.8			SIST ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	29.03.17 29.03.17
Električna prevodnost (20°C)	462	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	29.03.17 29.03.17
Vonj	sprejemljiv			SIST EN 1622:2007 (Anex C), na mestu odvzema	29.03.17 29.03.17
Okus	sprejemljiv			SIST EN 1622:2007 (Anex C), na mestu odvzema	29.03.17 29.03.17

Vodja oddelka:
Dušan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 11.04.2017 13:05:21

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	omr. Bloška Polica, pipa na pokopališču	Prevzem vzorca	Datum poročila: 11.04.2017
Številka vzorca:	17/31504	Datum in ura:	29.03.2017 13:24
Namen:	Pogodba	Prevzel:	Ivan Rifelj
Naloga:	Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 71-1/17		
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA, NOTRANJSKA CESTA 44, 1380 Cerknica		
Delovni nalog:	Pogodba o poslovnem sodelovanju 71 - 1/2017, 71 - 1/2017, 03.01.2017		
Mesto odvzema:	VODOVOD BLOŠKA PLANOTA, omr. Bloška Polica, pipa na pokopališču		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	29.03.2017 12:20		
Odvzel:	Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Bromodiklorometan	0.9	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	06.04.17 11.04.17
Dibromoklorometan	<0.7	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	06.04.17 11.04.17
Tribromometan (bromoform)	<1.1	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	06.04.17 11.04.17
Triklorometan (kloroform)	1.6	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	06.04.17 11.04.17
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	# mg/L	NH ₄	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	30.03.17 30.03.17
Barva (436 nm)	<0.2	m-1		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	29.03.17 29.03.17
<i>T=21°C</i>					
Motnost	0.68	NTU		SIST EN ISO 7027:2000; brez poglavja 5, NM	29.03.17 29.03.17

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 11.04.2017 12:52:36

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	omr. Bloška Polica, pipa na pokopališču		
Številka vzorca:	17/31504; lab.št.: 17/2927		
Namen:	Pogodba		
Naloga:	Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 71-1/17		
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA, NOTRANJSKA CESTA 44, 1380 Cerknica		
Delovni nalog:	Pogodba o poslovnem sodelovanju 1 / 2017, 03.01.2017		
Mesto odvzema:	VODOVOD BLOŠKA PLANOTA, omr. Bloška Polica, pipa na pokopališču		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Prevzem vzorca	Datum poročila: 03.04.2017	
Datum in ura: 29.03.2017 12:20	Datum in ura: 29.03.2017 13:47		
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto	Prevzel: Boris Sodec		

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	CFU/100 mL	29.03.2017 13:47 30.03.2017 11:06
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	CFU/100 mL	29.03.2017 13:47 30.03.2017 11:06
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	0	CFU/mL	29.03.2017 13:47 03.04.2017 10:03
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	0	CFU/mL	29.03.2017 13:47 03.04.2017 10:03

Analitik:
Nežka Lenarčič

Odgovorna oseba:
Matjaž Retelj
Elektronsko podpisal Matjaž Retelj ob 03.04.2017 14:26:22

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.